



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/07/2018 - 0078723



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Fornitura n.1 elettropompa sommersibile a servizio della stazione di sollevamento dreni.
Impianto di depurazione	ID Margherita di Savoia
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della pompa di sollevamento dreni a causa della rottura di organi meccanici ed elettrici, tale da non garantire i successivi trattamenti di depurazione non garantendo un liquame a portata e carico organico sufficientemente costante.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione di sollevamento dreni e i successivi trattamenti di depurazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20.07.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Montaggio della pompa volante di riserva.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 elettropompe sommersibili mod. XFP80E-CB1.4-PE70/2-D05*10 ad elevato rendimento ABS Effex, motore elettrico IP68 classe IE3 secondo IEC60034-30.
Denominazione della Ditta affidataria	SULZER Italy S.r.l. , Via del Lavoro,n.87, 40033 – Casalecchio di Reno (BO).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo di listino unitario.....€ 10.520,00. sconto del 50+5%.....€ 4.997,00 con ulteriore sconto. Importo totale pari a: € 3.600,00 (Tremilaseicento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in merito alla tipologia di fornitura.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 5001002901 del 20.06.2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**