



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 11/03/2020 - 0019371



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

| | |
|---|--|
| Oggetto | Fornitura di coadiuvanti chimici di processo a base di sali di alluminio eseguita a febbraio 2020. |
| Impianto di depurazione | ID Vari |
| U.T. | STO BA/BAT – AED BAT |
| Descrizione del disservizio | Innalzamento dei livelli di torbidità nei reflui in uscita e valori del fosforo superiori ai limiti consentiti. |
| Motivi dell'emergenza | Assicurare il corretto andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti allo scarico dei reflui depurati e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 03/02/2020 – Disservizio comunicato dagli RCM Sigg. Vito Padovano e Nicola Ricco. |
| Primi interventi adottati | Richiesta di fornitura a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediata – fornitura già eseguita. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura di: ➢ Kg. 11.200 di PAC sol. 18% ➢ kg. 2.600 di Ecofloc AS |
| Denominazione della Ditta affidataria | Bierrechimica S.r.l., Via Canfora, 59/61 – 84084 Fisciano (SA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta fornitrice di prodotti altamente performanti che ci ha consentito di raggiungere dei buoni risultati in termini di abbattimento del fosforo e di sedimentabilità dei fanghi. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 2.967,00 (duemilanovecentosessantasette/00) + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo congruo in relazione al tipo di prodotto fornito ed ai risultati conseguiti. |



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|------------------------------------|
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | FT 2020 – CV 000420 del 28/02/2020 |
| Allegati | Documento sopra indicato. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Conto Economico | <input checked="" type="checkbox"/> | Investimenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|

**I Responsabili di
Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT**
Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT**
Ing. Girolamo Vitucci