

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/10/2018 - 0104418



A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAPAM)
SEDE
Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria centralina e pistone oleodinamici presso ISF Torrente Antico – Trani
Impianto	ISF Torrente Antico
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Avaria griglia oleodinamica – canale arrivo liquami in carico
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 26/01/2018
Primi interventi adottati	Contattata impresa fiduciaria e disalimentazione impianto
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tubi oleodinamici, rabbocco olio idraulico, raccorderia varia, reinstallazione centralina e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl – Via Baione, sn – 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.148,43



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**


Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente
 Geom. Massimo De Zio


Il Responsabile AGE
 Ing. Luca Leandro

Si autorizza: **Il Dirigente**
 Ing. Girolamo Vitucci
