

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 16/07/2018 - 0073861



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di n.1 sensore di flusso per preparatore di biossido di cloro EKA 1
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Fuori servizio stazione di preparazione biossido di cloro EKA 1 con mancato invio della soluzione disinfettante di biossido di cloro linea B14.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di attivare la linea di disinfezione in B14. Il mancato dosaggio di biossido di cloro per la disinfezione in B14 comporta il superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/06/2018 da parte del personale turnista
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Ricambio disponibile da parte della ditta manutentrice.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n.1 sensore di flusso per preparatore di biossido di cloro EKA 1
Denominazione della Ditta affidataria	Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. Via Murari, 3 – 70132 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che esegue servizio di manutenzione ordinaria sull'apparecchiatura di che trattasi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.941,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base a precedente esperienza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. del 29/06/2018



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Offerta ditta Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. del 29/06/2018
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria

Si Autorizza.

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori