

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/07/2018 - 0074118



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di ossidazione
Impianto	Impianto depurativo di Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT.
Descrizione del disservizio	Fermo delle soffianti al servizio della rete di insufflazione aria all'interno del comparto biologico a causa di un corto circuito sulla linea elettrica di alimentazione dei quadri.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico dell'effluente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Inoltre, si è ricorsi all'emergenza in quanto l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/05/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento alla DIRMA.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di mt. 500 di cavo FG16R16/4 1x150 e di minuteria varia a corredo.
Denominazione della Ditta affidataria	Garofoli S.p.A. – S.P. Palo – Binetto Z.A. – 70027 Palo del Colle (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta contrattualizzata con questa direzione che disponeva del materiale richiesto in pronta consegna bensì non rientrante nel suddetto contratto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.648,84 (cinquemilaseicentoquarantotto/84) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione alla tipologia di materiale richiesto.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta Rif. n. 4528131 del 07/05/18 della ditta Garofoli S.p.A. - Offerta Rif. n. 4528806 del 08/05/18 della ditta Garofoli S.p.A.





acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra citati.
----------	-------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☐	Investimenti	☒
-----------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Nicola Rioco

Il Responsabile AED

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci