

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 20/05/2019 - 0041986



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Santeramo	
	Manutenzione ordinaria impianto antintrusione, decantatore finale n.1, misuratore di portata e installazione nuovo campionatore.	
Impianto di depurazione	Santeramo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria dell'impianto antintrusione, blocco per guasto elettrico del decantatore finale n.1.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/01/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori valutati strettamente necessari per evitare i disservizi sopra descritti, consistono nella fornitura e posa in opera di ricambi elettrici per il ripristino del funzionamento impianto antintrusione, sostituzione dei cavi di alimentazione del decantatore finale n.1 e del misuratore di portata, sostituzione del campionatore esistente con il nuovo presente sull'impianto.	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.319,75	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 014/19 del 04-03-2019
Allegati	consuntivo	n. 014/19 del 04-03-2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente
L. RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

