

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/12/2019 - 0098142



Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bitonto – Fornitura n°1 soffiatore rotativo a lobi marca Robuschi.
Impianto di depurazione	Bitonto
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della soffiante Robuschi matricola n°05-11662 a servizio della stazione di ossidazione a causa dell'avaria del gruppo soffiatore.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della soffiante in oggetto, nell'eventualità dell'avaria di un'altra soffiante attualmente in esercizio, potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con conseguente decadimento dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18.11.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura; richiesta preventivo per la fornitura di nuovo soffiatore alla ditta Robuschi, casa costruttrice dell'apparecchiatura
Termini di consegna	3 settimane da ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	N° 1 gruppo soffiatore marca Robuschi modello RBS_86/F
Denominazione della Ditta affidataria	Gardner Denver s.r.l. – Divisione ROBUSCHI.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria della fornitura è la casa costruttrice dell'apparecchiatura
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 5.826,06 – prezzo scontato € 5.534,76
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; la ditta ROBUSCHI ha riservato lo sconto del 5% sul costo di listino



acquedotto
pugliese
L'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 21092977 del 19.11.2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci