

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 14/07/2016 - 0076254



DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

GEIRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti al carroponete del sedimentatore finale A6/3	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura di un riduttore e deterioramento ruote e riduttori di testata	
Motivi dell'emergenza	Fermo del carroponete con conseguente by-pass del sedimentatore	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/07/2016	RCM Maraglino
Primi interventi adottati	Interpellata la Dirma, in relazione alla tipologia di guasto non ha potuto provvedere al ripristino con i mezzi a disposizione. Si è proceduto quindi alla riparazione provvisoria del riduttore guasto mediante intervento di officina del 01-04/07/2016	
Termini di consegna	10 giorni	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione provvisoria del riduttore guasto + Sostituzione dei riduttori e delle ruote - Ditta LM Technologie; Fornitura di n. 2 motoriduttori e n. 4 ruote di testata - Ditta Cosme S.r.l.	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Technologie S.r.l. + Cosme S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	LM Technologie: Ditta specializzata disponibile ad intervenire nella medesima giornata a seguito di richiesta telefonica (interpellata prima ditta Tek.Metal non disponibile). Cosme S.r.l.: ditta fornitrice del carroponete, in grado di fornire riduttori uguali e intercambiabili (+ stadi diversi assemblati)	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	6.903,00

Handwritten initials and signature in the bottom right corner.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo/preventivo	LM tecnologie: Rapp.Lavoro 06/07/2016+Off. 0190/16 06/07/2016 - Cosme: 1379/16 rev. 1 05/07/2016
Allegati	consuntivo/preventivo	LM tecnologie: Rapp.Lavoro 06/07/2016+Off. 0190/16 06/07/2016 - Cosme: 1379/16 rev. 1 05/07/2016
	Autorizzazione Direttore DIRRI - Rapporto AGD BA 11/07/2016	

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico		Investimenti	x	
-----------------	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**  
Ingegneria di processo ed investimenti  
Ing. Mario Distefano

**Il Responsabile di Area**  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager MAT  
Ing. Girolamo Vitucci