

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/01/2020 - 0005283



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Manutenzione straordinaria di n.2 griglie Huber Ro 1800/6 con FPO ricambi elettrici e meccanici	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Manutenzione straordinaria di n.2 griglie Huber Ro 1800/6 per rottura di componenti strutturali	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio onde evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/10/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria delle due griglie Huber, smontaggio dal canale d'ingresso mediante autogru, trasporto in officina, smontaggio e pulizia delle macchine, riparazione delle parti rotte mediante saldature e sostituzione dei ricambi usurati. Rimontaggio e prove di funzionamento per la messa in esercizio.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 18.180,32	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 4058/2019 del 03/10/2019
Allegati	Consuntivo	n. 4058/2019 del 03/10/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

