

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.19930 del 16.03.2020

Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	Intervento di riparazione della linea della stazione del generatore di biossido
Impianto	Potabilizzazione del Locone – Località LAMALUNGA – Minervino Murge (BT)
U.T.	DIRAP – POTAP – Area Manutenzione Nord
Descrizione del disservizio	Perdita di clorito di sodio al 25% all'interno della stazione del generatore
Motivi dell'emergenza	Sicurezza degli operatori AQP e delle Ditte operanti nella stazione di dosaggio, nonché assicurare il regolare processo di potabilizzazione e produzione di acqua per il consumo umano
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27.02.2020 – Rapporto Ditta DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY srl manuttrice dei generatori di biossido contratto n.2/14548 del 09.10.2018
Primi interventi adottati	Verifiche e controlli effettuati dai conduttori, manutentori e operatori dell'Acquedotto Pugliese
Termini di consegna	06.03.2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione linea generatore biossido con sostituzione tubazione in PVC, manicotti IN PVC, Bocchetoni in PVC e Valvola a sfera PVC/EPDM.
Denominazione della Ditta affidataria	DITTA : DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY srl con sede in via Bistolfi n.35 – MILANO
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Già fornitore AQP titolare contratto di manutenzione generatori di biossido n. n.2/14548 del 09.10.2018
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.429,70 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzi di listino della Ditta
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n° A05/31-1 del 03.03.2020
Allegati	Offerta ditta DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY + email del 03.03.2020 autorizzazione S.U. + verbale di somma urgenza e affidamento + ultimazione + regolare esecuzione

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile Impianto

Dr. Giuseppina Lobascio

Visto : Responsabile Procedimento

Geom. Rocco Ramundo

Si autorizza: Il Direttore

Ing. Gianluigi Fiori