

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 23/05/2018 - 0053574



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p>Codice investimento AQP 01.04.04.495</p> <p>Impianto depurativo di SAN SEVERO</p> <p>Acquisto in emergenza di ricambi per il ripristino della stazione di grigliatura</p> <p>CODICE INTERVENTO: AGDFG006</p>
Impianto	Impianto depurativo di SAN SEVERO
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 20 marzo 2018, presso il depuratore di San Severo, si è verificata l'improvvisa rottura della griglia FILTROSTAR Serie FS - P150 A 025 marca COSME s.r.l. Pertanto, al fine di assicurare il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	OdM 10428 predisposto dal Responsabile RCM FG1, geom. Giovanni Cagno nel quale sono evidenziate le anomalie riscontrate, di seguito riportate: "A causa dei materiali grossolani

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>arrivati alla stazione di grigliatura con gli ultimi temporali, si è verificata la rottura dell'albero spazzola pulisci griglia e supporti dell'albero. Inoltre, si chiede di far intervenire con urgenza ditta esterna per il ripristino della griglia in quanto occorrono forniture di ricambi specifici della macchina.”</p>
<p>Primi interventi adottati</p>	<p>Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.</p>
<p>Termini di consegna</p>	<p>immediato</p>
<p>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</p>	<p>Impianto depurativo di SAN SEVERO Acquisto in emergenza di ricambi per il ripristino della stazione di grigliatura.</p> <p>In particolare, fornitura in opera di: -n°1 albero in acciaio inox a servizio della spazzola di pulitura griglia; -supporto a servizio del cuscinetto rotazione albero.</p> <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: Geom.Giovanni Cagno, Resp. Conduzione e Manutenzione FG1

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	ELETTROMECCANICA GENTILE VIA EX SS 377, KM 0,500 SN 70015 – NOCI (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità e affidataria di contratto di fornitura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 11
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.259,61 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°3021/2018 della Ditta ELETTROMECCANICA GENTILE
Allegati	Preventivo n°3021/2018 del 12/03/2018 della Ditta ELETTROMECCANICA GENTILE

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Geom. Giovanni Cagno



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

