

**INFORMATIVA
SOMMA URGENZA**
(Art. 163 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

Acquedotto Pugliese
U - 16/10/2019 - 0082405




A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione Straordinaria in Somma Urgenza della Condotta Premente DN 250 a servizio dell'ISF San Marzano Circonvallazione."
Impianto	Condotta premente in ghisa DN 250
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Collassamento di una tratta di condotta per ml. 10,00 circa
Motivi dell'emergenza	Risanamento di una tratta di condotta premente per ml. 10,00 con sversamento dei reflui.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione e richiesta di intervento della Polizia Locale di San Marzano data 14.10.2019
Primi interventi adottati	Si è proceduto a bypassare i reflui nel tratto interessato dalla disfunzione mediante l'uso di motopompa
Termini di consegna	30 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">- Scavo per la sostituzione della tratta di condotta per ml. 10,00 circa- Smaltimento della tubazione ammalorata- Bypass dei reflui con motopompa- Riposizionamento della nuova tubazione- Rinterro con materiale arido
Denominazione della Ditta affidataria	<ul style="list-style-type: none">- Eredi di Tedesco Giovanni Sas di Tedesco Nicola & C.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<ul style="list-style-type: none">- Impresa attrezzata per la esecuzione di attività simili e con capacità di trasporto fanghi/liquami e possibilità di stoccaggio sia pure temporaneo, in grado di intervenire in tempi immediati, a salvaguardia della pubblica incolumità, adeguata per uomini e mezzi per far fronte alla particolare significativa condizione di emergenza, che ha avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
SOMMA URGENZA**
(Art. 163 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Euro 142.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi di mercato ed i prezzi unitari dei prezzari ufficiali in vigore presso la Regione Puglia.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	Verbale somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Somma Urgenza	X
-----------------	--	---------------	---

Il Richiedente

Geom. Pietro Catucci

Il Responsabile dell'AET

Ing. Antonio Schinaia

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio