

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/06/2018 - 0062706



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Santeramo in Colle	
	Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo di pressurizzazione di acque tecniche.	
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del gruppo di pressurizzazione irreparabilmente danneggiato con conseguente impossibilità di garantire il corretto funzionamento della stazione di grigliatura e della stazione di disidratazione fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/05/2018	P.I. Vito Lmuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe marca Pedrollo tipo 2CP40/180B (HP 7,5 + 7,5, prevalenza 46-64-73, litri 400 -250 - 125 per singola pompa) comprensiva di collegamenti elettrici, idraulici, serbatoio a membrana litri 100 e filtro per irrigazione 3", il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.789,50	

LM

[Signature]



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 3117/2018rev. 1 del 03/05/2018
Allegati	Consuntivo	n. 3117/2018rev. 1 del 03/05/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Mito Lmuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci