

631



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Acquedotto Pugliese  
Prol U - 04/12/2018 - 0122375

Divisione Acquisti Fornitura e Servizi



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n. 1 nuova elettropompa per la stazione del ricircolo fanghi
Impianto	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 1 elettropompa della stazione ricircolo fanghi. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire la elettropompa esistente con una nuova elettropompa.
Motivi dell'emergenza	L'avaria della elettropompa non consente il ricircolo dei fanghi. Il mancato ricircolo dei fanghi comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.  Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.  Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 18/09/2018
Primi interventi adottati	Sopraffuogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di nuova elettropompa

Mod/PGJ 21/M

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 35 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 03347000721; REA C.C.I.A.A. di Bari n. 4140923  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 100412 N 0103220004 N 0103220004



# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia S.r.l. via Nicola Tridente 22 - 70125 Bari P.IVA o CF: 00889400156
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.220,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 50,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumivo della ditta)	Offerta della ditta Xylem Water Solutions Italia S.r.l. n. 48/0714/2018 del 20.09.2018
Allegati	Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

### Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Salvatore Falconieri

Il Responsabile a.i. AED BR

Ing. Nicola Nofarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG/3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognèrò, 36 - 70121 Bari - Italy  
 Capitale Sociale: € 41.385.573,60  
 CF, P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 4140921  
 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 100001 11 11000000 11 11000000 11 11000000