

-628-



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisi Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot U - 04/12/2018 - 0122397



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria al carroponete ispessitore della linea fanghi e alla coclea scarico fanghi
Impianto	Impianto di depurazione di Laterza (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria del carroponete raschia fango e coclea scarico fanghi. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	L'avaria del carroponete e della coclea rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il loro malfunzionamento comporterebbe il decadimento del trattamento biologico e del refluo effluente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Recettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 31/08/2018 e 20/09/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata, richiesta intervento dell'Area Manutenzione specialistica ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione della ruota del carroponete e dei componenti rotti e non riparabili

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F./P.IVA: 01347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 104410 N 0120222004 N 1127002004



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal S.r.l. - Contrada Ramunno di Sotto Zona C 61/F 70015 NoCI (BA) P.IVA o CF: 06505400728
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.655,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 5,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Tek.Metal S.r.l. n. 101/18FM rev. 01 del 03/10/2018
Allegati	Preventivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Martanicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21A/4
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



FR 1804/3 N° 17262220/04 N° 17274802/04