

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 13/11/2018 - 0114982



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Barletta	
	Fornitura di n. 2 motori elettrici da 45 kw IE3 per due soffianti Mapro a servizio della stazione di produzione aria denominata B del comparto di ossidazione biologica.	
Impianto di depurazione	Barletta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione BAT	
Descrizione del disservizio	Fermo improvviso di due compressori marca Mapro a servizio della stazione di produzione aria denominata B a causa della avaria dei motori elettrici con impossibilità di garantire il corretto apporto di ossigeno al comparto biologico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/07/2018	Nicola Ricco
		Ing. Calendano - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di fornitura di nuovi motori a ditta specializzata prontamente disponibile.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 motori elettrici da 45 kw B3 efficienza energetica IE3 grandezza 225 M.	
Denominazione della Ditta affidataria	Bartolo Gaetano Forniture Industriali s.a.s.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.917,00	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	N. 1062 del 31/07/2018
Allegati	Preventivo	N. 1062 del 31/07/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
Nicola Ricco

Il Responsabile di Area
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci