

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 13/11/2018 - 0114910



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Andria	
	Fornitura di n. 1 pompa monovite per l'invio dei fanghi dal digestore alla centrifuga.	
Impianto di depurazione	Andria	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione BAT	
Descrizione del disservizio	Fermo di una pompa monovite di invio fanghi dal digestore alla centrifuga a causa della avaria di organi meccanici con impossibilità di garantire il corretto funzionamento della stazione di disidratazione e quindi la ottimale produzione di fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	22/08/2018	Nicola Ricco
		Ing. Calendano - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Attivata pompa di riserva, interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di fornitura di nuova pompa alla ditta Bellin casa costruttrice della pompa in avaria	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 pompa monovite marca Bellin tipo NG 1200M/PR, motore 5,5 kw delle stesse caratteristiche tecniche ed ingombri della pompa in avaria.	
Denominazione della Ditta affidataria	Bellin S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.338,00	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	n. A-2018-OFP-1389 del 23/08/2018
Allegati	Preventivo	n. A-2018-OFP-1389 del 23/08/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
Nicola Ricco



Il Responsabile di Area
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Dirigente STO,
Ing. Girolamo Mucci

