

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 28/06/2018 - 0067751



A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

Oggetto	lavori in emergenza per riparazione rottura condotta premente di fogna nera dn 700
Impianto	ISF BARI PIAZZA DIAZ – VIA ZARA – BARI
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Trattasi di impianto con nr. 2 condotte prementi in esercizio con impossibilità di esclusione della condotta premente rotta dn700 in favore del funzionamento della sola condotta premente dn600
Motivi dell'emergenza	Evitare sversamento liquami sulla pubblica via e necessità di ripristino urgente della funzionalità della tubazione rotta in quanto trattasi di impianto in esercizio
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Polizia Municipale – Direzione Lavori 22/03/2018
Primi interventi adottati	Monitoraggio in contiuo dell'isf- predisposizione di autoespurghi – richiesta di intervento di altre ditte
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa a disposizione di autospurghi necessari alla riparazione della tubazione premente rotta
Denominazione della Ditta affidataria	FD COSTRUZIONE 1937 SRL – VIA ARCHIMEDE, 22 GRAVINA (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta annoverata albo fornitori aziendale e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Preventivo del 22/03/2018 di € 4.600,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 18/05/2018 di € 4.420,00

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Ing. Francesco Avitto



Il Responsabile AME

Ing. Francesca Fresa



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

