



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
i - 13/07/2020 - 0045082



Alla DIRPR
Alla DIRAC

p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	- Intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione dell'elettropompa sommersa per il ripristino dell'impianto di sollevamento a servizio del pozzo di emungimento idrico denominato "MONOPOLI 13 fermo a seguito di guasto in Agro del Comune di Monopoli (BA) -
Impianto	Pozzo di "Monopoli 13" in Agro del Comune di Monopoli (BA)
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Fermo del pozzo "Monopoli 13" per guasto all'elettropompa sommersa
Motivi dell'emergenza	Riattivazione urgente del pozzo "Monopoli 13" per garantire l'apporto idrico potabile alle comunità a seguito dell'interruzione del Canale principale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29 aprile 2020
Primi interventi adottati	- Smontaggio della colonna montante del pozzo "Monopoli 13" - Rimozione elettropompa fuori esercizio
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 29/04/2020. Ultimazione Lavori 06/05/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Estrazione dell'elettropompa sommersa fuori esercizio e ricollocazione di elettropompa di nuova fornitura Marca Caprari modello E8P65-8/11A, motore elettrico MAC880-8 , Prove di funzionamento;
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Via Baione 251/s z.i. Monopoli (BA),
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 14.421,26 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 30/04/2020 Consuntivo del 07/05/2020

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 190413 - N° IT242225/UK - N° IT274902/UK



Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Verbale di accertamento Somma Urgenza.• Relazione Tecnica.• Preventivo del 30/04/2020• Consuntivo del 07/05/2020
----------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Verditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)