

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 19/09/2018 - 0094080



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p>PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Acquisto e posa in emergenza di componenti elettriche per il ripristino della stazione di sollevamento equalizzazione ID S. Giovanni Rotondo (FG). CODICE INTERVENTO: AGDFG0017</p>
Impianto	Impianto depurativo di San Giovanni Rotondo (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 07 settembre 2018, presso il depuratore di S. Giovanni Rotondo, si è verificata l'avaria alla stazione di sollevamento equalizzazione ,con necessità di sostituire alcuni componenti elettrici e galleggianti per il controllo dei livelli di avviamento ed arresto pompe.
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/09/2018 l'RCM FG1, Giovanni Cagno, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso l'impianto.
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Acquisto e posa in emergenza di componenti elettriche per il ripristino della stazione di sollevamento equalizzazione ID S. Giovanni Rotondo (FG). CODICE INTERVENTO: AGDFG0017 In particolare: -Installazione di livellostati per regolare livello partenza ed arresto pompe equalizzazione; -Fornitura di cavo di alimentazione circa 100 m; -Fornitura di cassetta di derivazione; -Esecuzione di modifiche su q.e. di alimentazione; -Fornitura di relè ausiliari, cavetterie alle elettropompe sommerse; -Prove funzionali e rimessa in esercizio delle pompe.</p> <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni: - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: geo. Giovanni Cagno Resp. Conduzione e Manutenzione FG I</p>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>Spim srl – Manfredonia (FG)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti similari di grande affidabilità e affidataria di contratto di

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	fornitura. Spim Srl – Manfredonia (FG)
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 3.746,19
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 3.371,57 (SCONTO DEL 10%) + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°093/bv del 07 settembre 2018 Ditta SPIM Srl – Manfredonia (FG)
Allegati	Offerta n°093/bv del 07 settembre 2018 Ditta SPIM Srl – Manfredonia (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aulieri



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ansora

