



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettromeccaniche ed elettriche a servizio dell'ISF di San Vito dei Normanni "Via Oberdan".
Impianto	ISF di San Vito dei Normanni "via Oberdan"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	A seguito di corto circuito e avaria delle apparecchiature elettriche di comando e automazione delle elettropompe e avaria dei motori delle stesse, la stazione di servizio è ferma.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Le segnalazioni sono avvenute nelle date 12/06/2018 da parte di personale AET
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono state l'intervento di autoespurghi per evitare fuoriuscita di liquame e l'adozione di collegamenti provvisori per l'avvio di una elettropompa
Termini di consegna	3 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura in opera di n. 2 elettropompe di caratteristiche simili a quelle esistenti comprensive di piedi di accoppiamento, la fornitura di quadro elettrico generale e smistamento, quadri di comando elettropompe, quadro di automazione e teleallarme, quadro di protezione linea e la sistemazione di tutti i cavidotti e le linee elettriche danneggiate.
Denominazione della Ditta affidataria	- Xylem Water Solution Italia Srl - VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta che ha offerto il prezzo più basso tra quelle interpellate per le opere elettriche e ditta costruttrice delle elettropompe per la fornitura di quelle nuove
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 7.742,50 - € 39.880,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA.**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> - Offerta n. 1/2018 del 14/06/2018 ditta VAO Srl - Offerta n. 216/2018 del 14/06/2018 ditta Ciauri Srl - Offerta n. 48/0465/2018 del 12/06/2018 ditta Xylem Water Solution Italia Srl
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> - Offerte di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio

QA 12/06/2018

P₂ 15/06/18



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta
Area Manutenzione Straordinaria

Acquedotto Pugliese
U - 15/06/2018 - 0062504



Spett.le
VAO SRL
Via Ettore D'Amore 47
74121 Taranto
Fax 0997390386

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettromeccaniche ed elettriche a servizio dell'ISF di San Vito dei Normanni "Via Oberdan".

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta 1/2018 del 14/06/2018.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 39.880,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 7 gg

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile Area
Ing. Giovanni Bramante

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39 080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 0034700721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



Rapporto trasmissione

Data/ora
ID locale 1

15-06-2018
0994537210

09:43:36

Testo Intest. trasm.
Nome locale 1

STO TA-BR TARANTO

Originale: non riuscito
(lavoro di prova ridotto e dettagli di seguito)
Formato originale: A4



Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta
Area Manutenzione Straordinaria

Acquedotto Pugliese
U - 15/06/2018 - 0CR2504



Spett.le
TAQ SRL
Via Ettore D'Amore 47
74121 Taranto
Fax 0997390386

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettromeccaniche ed elettriche a servizio dell'ISP di San Vito dei Normanni "Via Oberdan".

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta 1/2018 del 14/06/2018.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 39.880,00 + IVA,
- Tempi di esecuzione: 7 gg.

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile Area
Ing. Giovanni Bramante

TAQ

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Via Garibaldi, 38 - 74121 Taranto (TA) - Tel. 099 4537210 - Fax 099 7390386
C.F. e P.IVA: 0347020212 - R.A.C.C.I.A.A. n. 00000000000000000000000000000000



Totale pagine scansionate: 1

Totale pagine confermate: 0

N.	Lavoro	Stazione remota	Ora invio	Durata	Pagine	Linea	Modo	Tipo di lavoro	Risultati
001	361	0997390386	09:01:37 15-06-2018	00:00:00	0/1	1	--	IH	NR

Abbreviazioni:

- | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| H: Invio host | PL: Polling locale | SM: Stampa mailbox | CP: Completato | TS: Terminata dal sistema |
| ?H: Ricezione host | PR: Polling remoto | RP: Rapporto | NR: Non riuscita | G3: Gruppo 3 |
| AI: Attesa invio | SM: Salvataggio mailbox | IF: Inoltro fax | TU: Terminata dall'utente | CE: Correzione errore |