

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 12/09/2018 - 0091369



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura inverter soffiante per la stazione di ossidazione.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Campi Salentina
Il Tecnico AQP verificatore	p.i. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Soffiante ferma a causa dell'inverter guasto a causa di un temporale.
Motivi dell'emergenza	Processo di ossidazione inefficiente con conseguente possibile decadimento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione Impianto del 09/07/2018
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura sinamics g120 control unit cu230p-2 dp; sinamics g120 pm240 3ac400 30kw filtro cl.a
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e specializzata per le forniture di che trattasi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.406,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Offerta n. 119/18 del 10/07/2018
Allegati	Offerta n. 119/18 del 10/07/2018. Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce



Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---




acquedotto
pugliese
Gruppo Acque Sud Adriatiche

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


Il Richiedente

p.i. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

