

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTIC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p>Impianto depurativo di Anzano di Puglia (FG)</p> <p>Intervento in emergenza per la fornitura e posa in opera di apparecchiature per il ripristino della stazione di ossidazione a servizio del locale compressori.</p> <p>CODICE INTERVENTO: AGDFG0043</p> <p>IMPORTO NETTO: € 4.878,74</p>
Impianto	Impianto depurativo di Anzano di Puglia (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 10/12/2017 presso la stazione di ossidazione dell'impianto depurativo di Anzano di Puglia si è verificata l'avaria degli inverter a servizio dei compressori soffiante ossidazione la riparazione dello stesso ne risulta sconveniente in quanto la riparazione è onerosa e pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di acquisto dei suddetti inverter.
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/12/2017 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG2 Antonio Princigalli

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di Anzano di Puglia (FG)</p> <p>Intervento in emergenza per la fornitura e posa in opera di n°3 inverter a servizio della stazione di ossidazione locale compressori.</p> <p>- N°3 inverter Siemens MM440 da 11 kW</p> <p>Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto, presso l'impianto di depurazione di Anzano di Puglia nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco impianto di depurazione di Anzano di Puglia:</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. <p>- la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di</p>



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	AQP Spa preposto: Antonio Princigalli.
Denominazione della Ditta affidataria	DITTA CEL Elettromeccanica Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.739,69 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.878,74 + I.V.A. 22% (SCONTO DEL 10%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n° 02 del 10/12/2017 della CEL Elettromeccanica - FOGGIA
Allegati	- Preventivo della ditta CEL Elettromeccanica - FOGGIA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufferi

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: Il Manager della S.T.O. FGI/AV

Ing. Danilo Ancora