

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
1 - 24/10/2017 - 0123514



A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISF "P1" (BA) – FORNITURA IN OPERA DI CAVI E SERRAMENTI CAUSA FURTO E ATTI VANDALICI.
Impianto	ISF P1 - BARI
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	GRUPPO ELETTROGENO IN AVARIA
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 02/08/2017
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza impianto e monitoraggio costante con richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionalità gruppo elettrogeno mediante fornitura in opera di impianto elettrico locale g.e., cablaggio elettrico con tubazioni stagne, collegamento g.e., sostituzione porta REI 120 e ripristino recinzione divelta a seguito di furto, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettrotecnica Iurino Snc V.le Caduti di Nassiriya, 31/A - 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.496,25

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 25_27 del 02/10/2017
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE

Ing. Luca Leandro



Si autorizza: **Il Dirigente**

Ing. Girolamo Vitucci

