

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/02/2017 - 0014898



A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: ricircolo fanghi del sedimentatore finale n. 3.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	STO BABAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura tubazione interrata DN 250 in acciaio di ricircolo fanghi del sedimentatore finale n. 3.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al sedimentatore finale n. 3 al fine di garantire il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico e per evitare l'inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature ed opere in ferro presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/12/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo per individuazione della perdita, sostituzione di una curva e di un tratto di tubazione in acciaio DN 250, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – Via Zandonai, 15 – Gravina di Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00).





**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 124 del 12/12/2016 della ditta Opera Service s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

