

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 0031745 DEL 18-05-2020

Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	20200515 ISI Ingarano – Apricena (FG) : Lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 relè tipo SEPAM M20 in sostituzione apparecchiature in disservizio, comprensivo di programmazione e taratura.
STO	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – S. Severo
Il Tecnico AQP verificatore	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico AET – S. Severo
Descrizione del disservizio	Disservizio relè protezione SEPAM M20 quadri M.T. comando EP istallate ISI Ingarano – Apricena(FG)
Motivi dell'emergenza	Considerato che l'intervento riveste carattere d'urgenza al fine di assicurare i volumi idrici dei serbatoi del Gargano Nord, nonché la messa in sicurezza del sito e la salva guardia delle apparecchiature elettriche ed elettroidrauliche istallate.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni via breve del 6 Maggio 2020, ratificata sulla piattaforma geocall al progressivo / avviso n. Z10000004399 e successiva alla sq. Specialistica ODL n. SP3D01300448 (630000006558)
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	-Fornitura e posa in opera di n. 2 relè protezione tipo SEPAM M20. -Scollegamento e smontaggio dei relè di protezione oggetto del disservizio. -Programmazione, taratura, montaggio e messa in opera nuovi relè di protezione tipo SEPAM M20 della Schneider Electric.
Denominazione della Ditta affidataria	SPIM SRL via di Camillo Olivetti snc – Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori – immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.600,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Congruo sconto 10 %




acquedotto
pugliese
Acqua. Bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Offerta Economica prev. / offerta N. 36_BV del 13.05.2020 Ditta SPIM srl - via Camillo Olivetti snc - Manfredonia (FG) Mail del 13.05.2020 ore 16.34 - comunicazione esito sopralluogo sq. Specialistica del P.I. Claudio Acquaviva
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente


Il Responsabile dell'Area



SORSINE

Si valida: Il Dirigente

