acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 29/05/2018 - 0055424

Lecce,

a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Inverter 11 KW per sostituzione acs 850
Impianto	Impianto di depurazione di Maglie (LE)
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Inverter a servizio del motore della coclea della stazione di sollevamento intermedio bruciato e non più riparabile.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento della stazione di sollevamento intermedio
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/04/2017 Responsabile conduzione e manutenzione impianto
Primi interventi adottati	nessuno
Termini di consegna	15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura Inverter 11 KW per sostituzione acs 850
Denominazione della Ditta affidataria	ISR Rappresentanze Viale Brodolini 84091 Battipaglia (SA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per le suddette forniture
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 917,70 Preventivo n. 358-4-18 del 10/04/2018 Ditta ISR Rappresentanze Viale Brodolini 84091 Battipaglia (SA)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 358-4-18 del 10/04/2018

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Allegati	Offerta Preventivo n. 358-4-18 del 10/04/2018 Ditta ISR Rappresentanze Viale Brodolini 84091 Battipaglia (SA)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Perito Ind. Antonio Rizzo

Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò