



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

2

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 04/05/2017 - 0051811

A



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di Turi – Manutenzione straordinaria con sostituzione di n. 1 lama raschiante in ottone a servizio del rotostaccio Idrascreen
Impianto di depurazione	Turi
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura della lama raschiante a servizio del rotostaccio Idrascreen
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento della stazione di grigliatura
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (19/01/2017).
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di ripristino con sostituzione di n. 1 lama raschiante in ottone a servizio del rotostaccio Idrascreen, completo di nuova bulloneria in acciaio inox AISI 304. Il lavoro include lo smontaggio e la rimozione della lama esistente
Denominazione della Ditta affidataria	TEKMETAL S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.100,00 (Euro Millecento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">Preventivo Tek.Metal S.r.l. n. 021/17 FM del 20/01/2017DDT n. 52 del 09/02/2017



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

**Il Responsabile AGD Bari
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**