

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 10/04/2017 - 0042754



Prot.

A

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di Sammichele di Bari – Lavori di ripristino della coclea di trasporto fanghi
Impianto di depurazione	Sammichele di Bari
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura della coclea di trasporto fanghi
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento della stazione di disidratazione fanghi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (13/01/2017).
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditte specializzate.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di ripristino della coclea di trasporto fanghi Smontaggio della coclea a mezzo autogrù e trasporto in officina per i lavori di ripristino. Pulizia, smontaggio e sostituzione del seguente materiale: <ul style="list-style-type: none"> • N. 1 albero da 1"1/2 sp. 3mm lungh. 6m in acciaio AISI 304; • N. 3 boccole in teflon con ingrassatori; • N. 3 assi di accoppiamento in acciaio inox AISI 304 • Bulloneria varia
Denominazione della Ditta affidataria	TEKMETAL S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.815,00 (Euro Milleottocentoquindici/00) + IVA




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> Consuntivo Tek.Metal S.r.l. n. 27/17 FM del 03/02/2017
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

