



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

②

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 04/05/2017 - 0051813



DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di Putignano – Manutenzione straordinaria alla tubazione a servizio del Air Lift stazione dissabbiatura, previo smontaggio a mezzo autogrù e trasporto in officina
Impianto di depurazione	Putignano
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione a servizio dell'Air lift
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento della stazione di dissabbiatura
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (07/02/2017).
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di riparazione di Air Lift con saldatura della tubazione e aggiunta di staffa di sostegno in acciaio inox AISI 304
Denominazione della Ditta affidataria	TEKMETAL S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 898,00 (Euro Ottocentonovantotto/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">• Consuntivo Tek.Metal S.r.l. n. 051/17 FM del 01/03/2017

OK Pagina 1/2



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

**Il Responsabile AGD Bari
Ing. Giovanni Discipio**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci