



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 14/07/2020 - 0045414



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di ripristino copertura serbatoio finale B10 con struttura in acciaio e pulizia serbatoio
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Mancanza del tratto di copertura che ha subito il cedimento e presenza di materiale solido estraneo all'interno del serbatoio.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di ripristinare la copertura del serbatoio e garantire le condizioni di igiene e sicurezza della stessa per il rispetto dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/05/2020 da parte del personale in turno.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	50 giorni dall'ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di ripristino copertura serbatoio finale B10 con struttura in acciaio e pulizia serbatoio
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.p.A. Via delle Fresie, 2 – 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in lavorazioni metalmeccaniche
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€51.965,97 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base alle difficoltà e a precedente esperienza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta consuntivo ditta Faver n. NS-IP Sinni 01/2020 del 24/06/2020

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Allegati	Offerta ditta Faver S.p.a. NS-IP Sinni 01/2020 del 24/06/2020
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria



Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori

