

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. I - 29/06/2020 - 0041802



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di sostituzione tratti di tubazione acqua potabile ed acqua di servizio interna all'impianto.
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Perdite di acqua con dispersione sulle superfici circostanti della rete acqua di servizio e della rete acqua potabile.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di eliminare la perdita di acqua di servizio che non permette l'alimentazione con acqua delle stazioni di preparazione silice attiva e la stazione di disidratazione dei fanghi. La mancata preparazione e dosaggio della silice attiva non permette la corretta sedimentazione del fango con conseguente superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente. L'impossibilità di disidratare il fango non permette il regolare allontanamento dei fanghi dal processo di potabilizzazione. L'acqua potabile viene utilizzata, oltre che per i servizi igienici dell'impianto, anche per la preparazione del biossido di cloro principale sostanza utilizzata per la disinfezione dell'acqua.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/03/2020 da parte del Responsabile dell'Impianto
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	30 giorni dall'ordine in somma urgenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di riparazione tubazioni con sostituzione di tratti di tubazione della rete acqua di servizio ed acqua potabile
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal S.r.l. C.da Ramunno di Sotto, Zona C 61/F – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta ed attrezzata negli interventi di che trattasi e prontamente disponibile ad eseguire l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.812,25 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base a precedente esperienza ed al tempo impiegato per l'intervento.




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Tek.Metal s.r.l. n.41 del 15/06/2020
Allegati	Consuntivo ditta Tek.Metal s.r.l. n.41 del 15/06/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria



Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Flori

