

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 02/11/2017 - 0128434



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e.p.c. AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Ripristino pompaggio acque di servizio.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Mancanza acqua di servizio per corretto funzionamento stazioni dell'impianto.	
Motivi dell'emergenza	Consentire il corretto funzionamneto delle stazioni dell'impianto.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/03/2016	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Riduzione delle acque sulla rete di servizio.	
Termini di consegna assegnati alla ditta per l'esecuzione dell'intervento dalla data di affidamento.	10 giorni. Si informa che la ditta ha eseguito i lavori nei tempi richiesti ma il committente ha ritirato il pezzo riparato in un secondo momento.	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico n° 2 pompe più scambiatore, quadro elettrico più presa per comando compressore, valvola di fondo 3", tubazione completa PE10, valvola di titegno 2" 1/2, valvola a sfera, raccordi, manicotti bocchettoni nipples, riduzioni, coppia flange e guarnizioni PN16, manicotti e raccordi elet. PN16 e kit di cablaggio elettrico pompe HP10.	
Denominazione della Ditta affidataria	Electra Service srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.600,00	

17

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo N° 1600132
Allegati	preventivo N° 1600132

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			x	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L'RCM

Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

