



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 17/01/2017 - 0005898



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

Oggetto	Sostituzione cavi per alimentazione elettrica di apparecchiature elettriche e quadro
Impianto	Impianti di depurazione di San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	Assenza di energia elettrica a causa dell'intervento dell'interruttore differenziale generale per guasto su cavi di alimentazione di apparecchiature elettriche quadro.
Motivi dell'emergenza	L'assenza di energia elettrica comporta il non funzionamento degli interi impianti, causando ripercussioni negative sul processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Accensione del gruppo elettrogeno in dotazione agli impianti
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei cavi di alimentazione alla apparecchiature e al quadro.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Ciaurri s.r.l. - Via per San Marzano, Z.I. lotto 9/10 74028 SAVA (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	San Pancrazio Salentino € 2.350,00; San Pietro Vernotico € 2.000,00; Torchiarolo € 4.750,00. Totale € 9.100,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414062



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Elettromeccanica Ciaurri s.r.l. n° 265/2016 del 13/10/2016; n° 302/2016 del 24/10/2016; n° 304/2016 del 25/10/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Standrado

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT