



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : <b>Acquaviva</b>	
	<b>Fornitura motore elettrico SEIPEE IE3 2 POLI GM200LA 30 KW B3 con cuscinetto isolato.</b>	
<b>Impianto di depurazione</b>	Acquaviva	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Blocco della soffiante a servizio dell'ossidazione, per avaria del motore elettrico.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio, evitare inquinamento ambientale.	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	27/05/2020	P.I. Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Intervento Dirte per verifica dell'avaria e richiesta di offerta a ditte specializzate per la fornitura del motore.	
<b>Termini di consegna</b>	09/07/2020	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura motore elettrico SEIPEE IE3 2 POLI GM200LA 30 KW B3 con cuscinetto isolato.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Eldi srl	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Offerta ditta Electra service : € 1.780,00 <b>Offerta ditta Eldi S.r.l. : € 1.490,00</b>	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.490,00	


INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	n. 71190 del 28.05.2020
Allegati	Offerta	n. 71190 del 28.05.2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

