

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 23/05/2017 - 0058830



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO A SEGUITO DI ROTTURA TUBAZIONI PREMENTI DN 150 IN VASCA.
Impianto	ISF VIA ANDRIA - CORATO
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	IMPIANTO FUORI SERVIZIO CAUSA ROTTURA TUBAZIONI PREMENTI CON ALLAGAMENTO VANO EP
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di impianti e apparecchiature elettriche presso gli impianti di Sollevamento della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	segnalazione pervenuta in data 09/11/2016
Primi interventi adottati	Attivazione e ripristino urgente
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tubazioni prementi e accessori, riparazione elettropompe.
Denominazione della Ditta affidataria	Gianni Gentile Via per Mottola, sn - 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 62.980,96

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 2497/2016 REV del 28/11/2016
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci