acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 29/11/2017 - 0139984

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Modifiche software di gestione vasche ossidazione
STO LECCE	Impianto di depurazione di Vernole
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Valori dei Nitrati fuori limite a causa della eccessiva aereazione
Motivi dell'emergenza	Riportare i valori dei Nitrati nei parametri legislativi per un corretta ossidazione del refluo; il mancato rispetto di quanto previsto nella autorizzazione allo scarico è causa di sanzioni civili per questa Società e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 06/11/2017
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	elaborazione software, elaborazione software plc, installazione e test, modifica software, modifica grafica pannello, installazione e prova software
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Sanvito Srl. Via Baione Z.I. 70043 Monopoli
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice dei PLC e del precedente software.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.151,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€. 5.151,00 Preventivo n. 665/17 del 16/11/2017 applicato sconto del 10%
Allegati	Preventivo n. 665/17 del 16/11/2017 di €. 5.151,00

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
P.I. Desio Carpanelli

Il Responsabile dell'Area
Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente
Ing. Marcello Rainò