acquedotto pugliese

# INFORMATIVA
# PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 02/11/2017 - 0128347

| | | |
|---|---|---|
| **Oggetto** | Impianto di depurazione di : Gioia del Colle<br>Riparazione elettromiscelatore sommerso della vasca di ossidazione. | |
| **Impianto di depurazione** | Gioia del Colle | |
| **Area** | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| **Descrizione del disservizio** | Mancata miscelazione liquame grezzo. Emissioni odorigine mefitiche. | |
| **Motivi dell'emergenza** | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale | |
| **Data di comunicazione del disservizio e persone interessate** | 15/09/2016 | Luca Piciallo<br>Ing. Discipio |
| **Primi interventi adottati** | Riduzione dell'alimentazione della vasca di equalizzazione. | |
| **Termini di consegna assegnati alla ditta per l'esecuzione dell'intervento dalla data di affidamento.** | 10 giorni. Si informa che la ditta ha eseguito i lavori nei tempi richiesti ma il committente ha ritirato il pezzo riparato in un secondo momento. | |
| **Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità** | Fornitura di avvolgimento statore, compresa estrazione ed inserimento nella carcassa, kit di riparazione (cuscinetti, tenute, o-ring, minuterie) corpo motore rimboccolato e rettificato, boccola cuscinetto principale, olio isolante, rettifica girante, rettifica albero motore e ripristino sede delle tenute meccaniche. | |
| **Denominazione della Ditta affidataria** | Electra Service srl | |
| **Motivi e criteri di scelta della Ditta** | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza. | |
| **Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti** | € 4.773,00 | |

acquedotto pugliese

# INFORMATIVA
# PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | |
|---|---|
| **Verifica della congruità dei prezzi** (Indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. |
| **Estremi del documento tecnico-economico di riferimento** (offerta/consuntivo della ditta) | preventivo N° 1600030 |
| **Allegati** | preventivo N° 1600030 |

**Intervento ascrivibile a:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Conto Economico** | x | | | Investimenti |

Il Richiedente
L' RCM
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Miucci