

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 18/10/2017 - 0121107



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Fornitura e posa in opera di n°1 strutture zincate complete di accessori per campionatori e riparazione tubazione scarico acque filtrate.	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fuori limiti di escherichia coli per riutilizzo in agricoltura - interruzione della distribuzione all'agricoltura - mancato controllo qualità effluente.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/09/2017	P. I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Bypass clorazione e dosaggio acido peracetico.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n° 1 castelletto con pensillina per alloggio campionatori fissi in ingresso e uscita compreso i collegamenti necessari per renderli funzionali così come da prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico e riparazione tubazione di scarico acque filtrate con realizzazione di pezzo speciale di troppo pieno in acciaio inox DN 350.	
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME. Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.850,00	





acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 07/09/2017
Allegati	consuntivo	del 07/09/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci