acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 18/07/2017 - 0080784

Taranto,

Al Responsabile S.T.O BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino funzionalità scarico fanghi dal densadeg N. 2 .
Impianto	Impianto di depurazione di Pulsano.
S.T.O.	Area depurazione TA-BR
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del sollevamento fanghi dal densadeg N. 2.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del sollevamento fanghi non consente lo scarico degli stessi compromettendo il buon funzionamento dell'impianto tutto .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Si è proceduto da subito alla riparazione .
Termini di consegna	In giornata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' stata tagliata , modificata e saldata in più punti la tubazione in acciaio DN 100 in aspirazione .Smontaggio di una pompa monovite non funzionante e sostituzione a mezzo autogrù con un'altra di nostra fornitura.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek Metal srl .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile subito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 950,00 + iva
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta.

AQP

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**	**Investimenti**		

Il Richiedente
Area Depurazione TA-BR

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Salvatore Falconieri

Si approva: Il Responsabile di Area TA-BR
Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O. TA-BR

Ing. Gaetano Barbone