



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 18/07/2017 - 0080786



Taranto,

Al Responsabile S T O BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino tubazione acqua di servizio.
Impianto	Impianto di depurazione di Monteiasi.
S T O	TA-BR
Descrizione del disservizio	La perdita sulla tubazione acqua di servizio non fa arrivare acqua a sufficienza alla disidratazione.
Motivi dell'emergenza	Il debole afflusso di acqua alla disidratazione rallenta il lavoro della centrifuga e di conseguenza la produzione di fango disidratato.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Fatto intervenire ditta specializzata al tipo di lavoro da eseguire.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo con escavatore per l'intercettazione della tubazione rotta e sostituzione di raccorderia e pezzi di tubo PN 16 DN 63. Prove di tenuta e reinterro.
Denominazione della Ditta affidataria	Edil Tecno Service.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile al pronto intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€900,00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta Edil Tecno Service.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Ceglie: 35 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.395.573.000 - Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA: 0034705072 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Allegati	Offerta su indicata.
-----------------	----------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti
------------------------	----------	---------------------

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Salvatore Falconieri



Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br
Ing. Gaetano Barbone



AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unica Azionista
Sede legale: Via Copernico 16 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 00347300721, REA C.T.A.A. di Bari n. 414092

