

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Area Gestione Depurazione
Il Dirigente*

Acquedotto Pugliese
U - 27/07/2017 - 0087284



Lecce.

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: *Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017
Fornitura inverter da Kw 45 a servizio della soffiante n. 3 della linea ossidativa. - Impianto di
Depurazione di Melendugno - trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Ordine di lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò




acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/07/2017 - 0087284



a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI
Sede

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura inverter ABB810 da 45 KW a servizio della soffiante n. 3 della linea ossidativa .
Impianto	Impianto di depurazione di Melendugno (LE).
STO	LE
Descrizione del disservizio	Soffiante n. 3 stazione ossidazione ferma per rottura inverter.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la stazione di ossidazione per il corretto funzionamento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 30/11/2016
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	4-5 settimane lavorative
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura inverter da Kw 45 a servizio della soffiante n.3 della stazione di ossidazione.
Denominazione della Ditta affidataria	IS Rappresentanze SAS Viale Brodolini 84091 Battipaglia. Offerta n.389-12-16 €. 2.224,44
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice del medesimo inverter per cui non necessita di lavori di adattabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Offerta n.389-12-16 €. 2.224,44 Ditta IS Rappresentanze SAS Viale Brodolini 84091 Battipaglia
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le forniture da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n.389-12-16 €. 2.224,44
Allegati	Offerta su indicata. Ordine alla Ditta



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Le

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ing. Desio Carparelli**

**Si approva: Il Responsabile di Area Le
Ing. Nicola La Tegola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO Le
Ing. Marcello Rainò**