



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/02/2017 - 0022413

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria della stazione di polipreparazione.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità di funzionamento della disidratazione fanghi al fine di assicurare il rispetto dei limiti tabellari e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione delle apparecchiature meccaniche, elettriche, ecc. presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/12/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Smontaggio apparecchiatura e verifica guasto.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e trasporto dell'apparecchiatura in officina specializzata per manutenzione e revisione mediante lavori di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulizia totale, interno ed esterno, dei tre setti in acciaio inox; ▪ Sostituzione parti superiori (fissa e apribile), in acciaio inox AISI 304; ▪ Sostituzione quadro elettrico; ▪ Sostituzione rilevatore di livello; ▪ Sostituzione elettroagitatori; ▪ Sostituzione collettore di carico acqua completo di elettrovalvola, riduttore di pressione, manometro, pressostato e chiave d'arresto;



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostituzione di collettore di scarico e troppo pieno, completo di valvole a sfera; ▪ Sostituzione valvola a sfera sul manicotto di aspirazione; ▪ Realizzazione collegamenti elettrici a bordo macchina; ▪ Trasporto e montaggio presso impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie – Zona "G" 6/N int. 15 – Z.I. – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.981,00 (quattromilanovecentottantuno/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 5.860,00 – sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori N. 0279/16 del 19/12/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Motarnicola

Si autorizza: Il Dirigente/STO
Ing. Girolamo Vitucci