



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 07/02/2017 - 0015537



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	STO BA/BAT - AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrifuga marca Peralisi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto trattamento e smaltimento dei fanghi al fine di garantire il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico e per evitare l'inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10/11/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di ricambi (anelli di tenuta, cinghie trapezoidali, cuscinetti, spazzole, coperchio carcassa, ecc.).
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A. - Via Don Battistoni, 1 - Jesi (AN).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.838,30 (ottomilaottocentotrentotto/30)



acquedotto  
pugliese  
Tacquas, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 22/11/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci