

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 02/11/2017 - 0128405

IAUAM
SEDE



TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Ripristino soffiante vasca di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Mancata areazione del comparto biologico con decadimento del processo depurativo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/11/2016	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Riduzione della concentrazione della biomassa in ossidazione.	
Termini di consegna assegnati alla ditta per l'esecuzione dell'intervento dalla data di affidamento.	10 giorni. Si informa che la ditta ha eseguito i lavori nei tempi richiesti ma il committente ha ritirato il pezzo riparato in un secondo momento.	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di avvolgimento statore, scatola morsetti completa, cuscinetti, ventola di raffreddamento, rettifiche motore e rettifiche per la sede dei cuscinetti.	
Denominazione della Ditta affidataria	Electra Service srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.150,00	



acquedotto
pugliese
Tacquà. bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo N° 1600184
Allegati	preventivo N° 1600184

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Luca Piccialla

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci