

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 02/11/2017 - 0128401



TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Santeramo in Colle	
	Riparazione elettromiscelatore sommerso della vasca di predenitrificazione.	
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Mancata miscelazione della vasca di denitrificazione con decadimento del processo di rimozione dei nitrati.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/10/2016	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Riduzione della portata di miscela areata.	
Termini di consegna assegnati alla ditta per l'esecuzione dell'intervento dalla data di affidamento.	10 giorni. Si informa che la ditta ha eseguito i lavori nei tempi richiesti ma il committente ha ritirato il pezzo riparato in un secondo momento.	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di avvolgimento statore, compresa estrazione ed inserimento nella carcassa con rettifica pacco lamellare e cave, kit di riparazione (cuscinetti, tenute o-ring, guarnizioni, minuterie), corpo motore rimboccolato e rettificato, morsettiera, boccola per cuscinetto principale, tappo protezione fissaggio girante, serbatoio olio, rettifica girante, ricostruzione albero rotore, ripristini sede delle tenute meccaniche e boccola filettata per serbatoio olio.	
Denominazione della Ditta affidataria	Electra Service srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.450,00	



acquedotto
pugliese
L'acqua. Bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo N° 1600185
Allegati	preventivo N° 1600185

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>			Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--	--------------

Il Richiedente
L'BCM
Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STG
Ing. Girolamo Vitucci

