



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese  
U - 20/03/2017 - 0032308



Approvvigionamento Idrico  
Gestione Pozzi

All' Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino 2  
70125 BARI

**Oggetto:** *Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" Pozzo Poggiorsini in agro di Poggiorsini (BA) - Fornitura in opera di elettropompa sommersa Caprari tipo E8RB-8/27-V+MAC870-9 completa di accessori.*

Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmettono il Verbale di Somma Urgenza e il consuntivo delle lavorazioni eseguite.

Distinti Saluti.

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Ing. Gianluigi Fiori*

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognelli 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.005.000,00 - Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00747000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414922





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico  
Gestione Pozzi

Acquedotto Pugliese  
I - 20/03/2017 - 0032310



Alla DIRPR  
SEDE

Alla IAUAM  
SEDE

DIRRI- GESRI  
SEDE

**Oggetto:** *Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in Somma Urgenza" Pozzo Poggiorsini in agro di Poggiorsini (BA) - Fornitura in opera di elettropompa sommersa Caprari tipo E8RB-8/27-V+MAC870-9 completa di accessori - Importo € 33.310.*

Con riferimento all'intervento in oggetto, in conformità alla Procedura Aziendale PG3.21 "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti" par. 5.2.3. "Attivazione interventi Manutenzione Straordinaria non programmabili con procedura d'urgenza", si trasmette:

- nota A.I.P. prot. n. 32308 del 20/03/2017
- Verbale Somma Urgenza
- Consuntivo dei lavori eseguiti
- Certificato di Regolare Esecuzione


*Cordiali saluti*

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Ing. Gianluigi Fiori*

*g.barbera 20/03/2017 .P.U.*

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognate, 35 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 06347000721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414692





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 20/03/2017 - 0032310



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura in opera di elettropompa sommersa Caprari tipo E8RB-8/27-V+MAC870-9 completa di accessori
<b>Impianto</b>	Pozzo Poggiorsini in agro del Comune di Poggiorsini
<b>DIRAP</b>	<b>POZAP</b>
<b>Descrizione del disservizio</b>	Guasto dell'elettropompa a servizio del pozzo Poggiorsini
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il pozzo è l'unica fonte di approvvigionamento della rete idrica a servizio dell'abitato di Poggiorsini
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	06 gennaio 2017
<b>Primi interventi adottati</b>	Primo intervento eseguito dalla squadra della Manutenzione Specialistica che ha riscontrato la necessità di sostituire l'elettropompa in avaria - Si è provveduto all'affidamento diretto della fornitura in opera alla ditta Sanvito s.r.l. di Monopoli
<b>Termini di consegna</b>	4 gg
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio della colonna montante dell'isi del pozzo, sostituzione dell'elettropompa sommersa in avaria, rimontaggio colonna montante, prove funzionali e collaudo compresa la fornitura degli accessori necessari all'installazione della nuova elettropompa
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SANVITO s.r.l. di MONOPOLI
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta fiduciaria AQP, specializzata nel settore, che ha dato disponibilità di pronto intervento, nonostante le avverse condizioni meteo e la non percorribilità delle strade a causa del gelo.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 33.310
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Congrui
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta Sanvito n. 025/2017

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1 di 2



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	Consuntivo della ditta Sanvito n. 025/2017 e Certificato di Regolare Esecuzione
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Ing. Sergio Blasi

Si autorizza: Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianluigi Fiori



Sanvito srl

Via Baione n.c. zona industriale  
70043 - Monopoli  
casella postale 115  
Tel 080 2229890 - Fax 080 2146009  
email: info@sanvitosrl.it - www.sanvitosrl.it  
Cod. Fisc. Part. I.V.A. 03379480720  
Cap. sociale € 119.500,00 i.v.  
REG. IMPRESE DI BARI 03379480720



Monopoli, 17.01.2017

Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A.

c.a. Ing. Gianluigi Fiori

Consuntivo n. 025/2017

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Pozzo artesiano in agro di Poggiorsini

Per quanto in oggetto specificato è stato necessario quanto di seguito descritto:

Descrizione	Quantità	Prezzo listino	Sconto	Prezzo netto
<b>Materiali</b>				
Elettropompa Caprari tipo E8RB35-8/27-V + MAC 870-9	n.1	14.258,00	35%	9.268,00
Tronchetto zincato di accoppiamento 3" flangiato 4" Pn40	n.1	270,00		270,00
Bullone in acciaio 8.8 16x70 con dado alto	n.350	910,00		910,00
Guarnizione atossica per alta pressione Dn 100	n. 55	412,00		412,00
Kit giunzione elettrica con miscela termoindurente e guaine termoretraibili	n.1	180,00		180,00
Kit di fascette e nastri telati reggicavo	n.1	160,00		160,00
<b>Manodopera</b>				
Per smontaggio e rimontaggio, prove di funzionamento e collaudo a 37€/H	H.360	13.320,00		13.320,00
Indennità di trasferta (9 pp a 45€/p)	Gg 3	1.215,00		1.215,00
<b>Noleggi e spese accessorie</b>				
Noleggio gru semovente da 80 T € 1500/gg	Gg 4	6.000,00		6.000,00
Servizio di vigilanza notturna per piantonamento fisso del cantiere a 35€/H	H 45	1.575,00		1.575,00
<b>Totale complessivo</b> (Euro Trentatremilatrecentodieci / 00 + I.V.A.)				€ 33.310,00 + I.V.A.

N.B: In caso di accettazione, ritornare la presente controfirmata

**Condizioni di fornitura**

- **Trasporto:** compreso
- **Consegna:** effettuata
- **Pagamento:** bonifico 60gg d.f.f.m.
- **Validità offerta:** 30 giorni solari

In attesa di Vs. gradito riscontro in merito, distintamente salutiamo.

**SANVITO S.R.L.**  
L'Amministratore Unico  
Sig. Enzo SANVITO



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico  
Area Gestione Pozzi

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

**Oggetto: Rifunzionalizzazione del pozzo denominato "Poggiorsini", utilizzato per l'approvvigionamento idro-potabile dell'abitato di Poggiorsini (BA).**

L'imprevedibile emergenza neve, verificatasi nei giorni scorsi nella regione pugliese, oltre che in buona parte del meridione, ha comportato una drastica riduzione della portata potabilizzata dall'impianto del Sinni, oltre alla rottura, per gelo, di migliaia di contatori idrici e di condotte sparse su tutto il territorio pugliese, con conseguente drastica riduzione della portata di acqua, stoccata nei vari serbatoi di accumulo.

In tale contesto, si è verificato in data 5 gennaio u.s. il fermo del pozzo in oggetto a causa di un guasto all'impianto elettromeccanico, causando l'interruzione del servizio idrico nel Comune di Poggiorsini, in quanto il pozzo rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento idro-potabile a servizio della rete idrica di tale abitato.

Come primo intervento atto a fronteggiare tale emergenza, è stato tempestivamente richiesto l'intervento della U.O. Manutenzione Specialistica di AQP che, a seguito di apposito sopralluogo effettuato dai propri manutentori elettromeccanici, ha comunicato la necessità di sostituire l'elettropompa sommersa per un guasto al relativo motore elettrico.

Per quanto sopra, al fine di ripristinare tempestivamente il servizio idrico, la rete a servizio dell'abitato è stata provvisoriamente alimentata attraverso un collegamento alla rete gestita dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e, al contempo, sono stati avviati i lavori di sostituzione dell'elettropompa in avaria in regime di somma urgenza.

Il lavoro di che trattasi consiste nella sostituzione dell'elettropompa sommersa a servizio del pozzo Poggiorsini con elettropompa di nuova fornitura avente le stesse caratteristiche, previo smontaggio della colonna montante del pozzo.

In sintesi, l'intervento consiste nelle seguenti forniture in opera:

- Sostituzione di elettropompa Caprari E8RB35-8/27-V + MAC 870-9;
- Fornitura in opera di tronchetto zincato di accoppiamento 3" flangiato 4" PN 40;



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v., Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINCERT**



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico  
Area Gestione Pozzi

- Fornitura in opera di accessori quali bulloni in acciaio, guarnizioni per alta pressione, kit di giunzione elettrica (con miscela termoidurente), fascette reggicavo, ecc.


L'importo complessivo dell'intervento, comprensivo di manodopera e noleggio del mezzo per l'estrazione ed il rimontaggio delle strutture a servizio del pozzo, è pari ad €. 33.310,00.

All'uopo è stata interessata la ditta Sanvito S.r.l. di Monopoli, ditta fiduciaria di AQP specializzata nel settore la quale, nonostante le proibitive condizioni della viabilità per la copiosa nevicata, ha dato pronta disponibilità d'intervento.


Pertanto al fine di un immediato riutilizzo della portata emunta dal pozzo ed il conseguente ripristino del servizio idrico potabile nell'abitato di Poggiorsini, è stata incaricata la stessa ditta Sanvito S.r.l. della sostituzione dell'elettropompa in avaria con nuova elettropompa tipo Caprari E8RB35-8/27-V + MAC 870-9, garantendo la fornitura in opera delle apparecchiature e materiali sopra elencati, nonché di ogni altro onere e magistero necessario a garantire l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento ed a ripristinare la perfetta efficienza del pozzo in oggetto.

Bari, 09 gennaio 2017.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Gianluigi Fiori



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cogneffi, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINCERT**