



acquedotto
pugliese
in que. bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 06/04/2017 - 0041671



Taranto,

Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Lavori di ripristino della tubazione dell' acqua di servizio della stazione di disidratazione.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	La tubazione interrata presenta perdite in vari punti
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della tubazione dell'acqua di servizio non consente la preparazione del polielettrolita per la disidratazione fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 01/04/2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	7 giorni data ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino della tubazione DN 100 con la : sostituzione del tubo deteriorato,n 1 riduzione da DN 100 a DN 50 per uscita fuori terra per innestare circa mt 3 di tubazione completa di collegamento al serbatoio,il tutto previo scavo a mezzo escavatore e rinterro della stessa tubazione.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F-Noci (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile all'esecuzione del lavoro
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.900,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n.071 /17 RG del 03/04/2017
Allegati	Preventivo sopra indicato

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unità Attivate
Sede in Taranto (BR) - Via S. Maria 100 - Tel. 099 440111 - Fax 099 440112
C.A.P. 74100 - C.C.I.A.A. n. 0208 - P.I. n. 0208001074 - C.F. n. 0208001074



Pagina 1 di 2



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva:

Il Responsabile Area Gestione Depurazione

Ing. Antonio Sfendardo

Si autorizza:

Il Responsabile STO BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Ceglie 36 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080 5733111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 - Registro Imprese - Bari - C.F. 01609070721 - REA C1AA di Bari - 3-032



Pagina 2 di 2