acquedotto pugliese

Acquedotto Pugliese
U - 06/11/2017 - 0129576

Taranto,

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Sostituzione polipreparatore, modifica tubazione aria stabilizzazione fanghi e aria compressa
Impianto	Impianto di depurazione di Martina Franca
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	In data 09/02/2016 l'impianto di depurazione di Martina Franca è stato sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza. I tecnici delegati dal custode giudiziario: ingegneri Antonio De Risi e Angelo Schiavone, hanno disposto disponevano la rifunzionalizzazione del polipreparatore e la modifica delle tubazioni aria alla stabilizzazione ed implementazione con essiccatore per aria compressa a servizio delle valvole
Motivi dell'emergenza	Disposizioni del custode giudiziario.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte dei Tecnici Delegati dall'A.I.P. del 02/10/2017
Primi interventi adottati	Tentata la riparazione del polipreparatore.
Termini di consegna	Entro il 15/11/2017
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di polipreparatore liquido, modifica tubazione aria stabilizzazione e fornitura in opera di essiccatore per aria compressa
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Art.125 comma d) e f) D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 – azienda che ha eseguito forniture specialistiche analoghe per AQP e già affidataria di servizi analoghi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	8000+13500+1800 arrotondato a 23.000,00€ inclusi oneri della sicurezza ed iva esclusa
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano confrontabili con quelli di lavorazioni analoghe e dei tempi di impiego mano d'opera e mezzi
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento	Offerta n. 579/2017 del 03/10/2017, ricevuta tramite email il 06/10/2017

acquedotto pugliese

Allegati	Preventivo sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		**Investimenti**	**X**

Il Responsabile Gestione Esercizio Depurazione BR/TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile STO BR/TA

Ing. Gaetano Barbone