



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 10/07/2017 - 0077331



Direttore Reti e Impianti
Direzione Procurement
Internal Auditing

Oggetto	Manutenzione apparecchiature impianto di disidratazione
Impianto	Impianti di depurazione di Ugento
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Avaria improvvisa delle apparecchiature per la disidratazione
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della stazione per la disidratazione dei fanghi, impedisce l'allontanamento degli stessi dall'impianto, ciò, determina il decadimento del processo depurativo ed il superamento dei limiti di cui al D. Lgs. 152/06.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione dell'RCM del 20.03.2017
Primi interventi adottati	
Termini di consegna	Attrezzature già riparate
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione e manutenzione a guasto di attrezzature elettromeccaniche impianto di disidratazione
Denominazione della Ditta affidataria	Votone Eco s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta produttrice delle attrezzature da mantenere
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	2.915,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Off. 010 del 22.03.2017
Allegati	Off. 010 del 22.03.2017



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il richiedente

il Responsabile di conduzione e manutenzione

p.i. Antonio Rizzo

Si approva

il Responsabile di Area

ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Responsabile S.T.O.

Ing. Marcello Rainò